

Sidra, dnia 04.02.2013r.

Zamawiający:
Gmina Sidra
16 - 124 Sidra
ul.Rynek 5

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BKR.271.1.2013. Nazwa zadania: **Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sidra oraz remont ujęcia wody w Makowlanach.**

Gmina Sidra w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Jakie frakcje złóż oraz ilości należy ująć do wyceny w 1 odzłaziaczu ?

Odp.1.

4 frakcja – grubość warstwy 70cm – uziarnienie frakcji 0,8-1,4
3 frakcja – grubość warstwy 10cm – uziarnienie frakcji 2,0-3,0
2 frakcja – grubość warstwy 10cm – uziarnienie frakcji 3,0-5,0
1 frakcja – grubość warstwy 20cm – uziarnienie frakcji 5,0-10,0

2. Jakie parametry techniczne powinna mieć sprężarka śrubowa ?.

Odp.2. Wydajność Q-500 l/min, H-10bar,

3. Proszę o dodatkowe informacje dotyczące montażu i demontażu rozdzielni elektrycznej (np. schemat rozdzielni, fotografia istniejącej rozdzielni)

Odp.3. Schemat rozdzielni elektrycznej w załączeniu.

4. Proszę o dodatkowe informacje dotyczące agregatu prądotwórczego 30 kW (czy ma być obudowany , wyciszony , czy w komplecie należy uwzględnić SZR ?)

Odp.4. Agregat prądotwórczy ma być obudowany, wyciszony i w komplecie należy uwzględnić SZR. Agregat powinien być mobilny.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Wójt Gminy Sidra
Jan Hrynkiewicz